



20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Е. Коновальця №17
(найменування об'єкта)

« 20 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Кухарев А.В.; Калюк А.А.;
Муртіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Е. Коновальця №17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-8м; φ32-28м; φ20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи: φ20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ20-4м; Мертвої з'єднання: φ20-4м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад VIBRACAB
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-7м; Контраін: φ50-7м.
φ20-7м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; *Перевірено Р=500 мм. вод.ст.
Підійшло д.р=20 мм вод.ст. т-5ав.*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *проінструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *На момент перевірки акт ДВР не надано
Розроблення газопровода*

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чирко В.В.

(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

Касак А.А.

(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Сіришак по будинку будаєнів*
(прізвище, ініціали) (підпис)