

44
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

№ 15
м. Вінниця вул. Е. Коновальця №18
(найменування об'єкта)

«20» 08 2025 р.

Бригада у складі

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Е. Коновальця №18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-1м; ф32-18м; ф25-4м; ф20-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-1м; ф15-2м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці (пробкові): ф32-1м; ф25-1м; ф15-2м.
Муфтові: ф32-1м; ф25-1м; ф15-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "ВібраСФЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на терасах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено Р=500 мм. в.в. ст.
Надмір аР=90 мм. в.в. ст + 5ав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР не надано

Визначено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Дірова С.А.
 (прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
 (прізвище, ініціали)
Дарченко В.О.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по будинку відатіміб
 (прізвище, ініціали) (підпис)