

ЗАТВЕРДЖЕНО
«15» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Маттевий будинок
м. Вінниця вул. Е. Коновальчука 47
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Доденко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Е. Коновальчука 47

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25-18м, Ø20-18м, Ø15-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крапи вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø20-3шт, Ø15-1шт.

шпуртові з'єднання: Ø32-1шт, Ø25-1шт, Ø20-3шт, Ø15-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vipra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø20-1шт.

кожухи: Ø25-2шт,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод.ст., t=5 хв., dP=20 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи. На момент перевірки акт ДЕК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тігнородесулий АС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димитрієнко М.В
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Довенко ВО
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсиско ІО Бодиченко В.Г.Г.Г.Г.Г.
(прізвище, ініціали) (підпис)