

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЕГО

Митловий Будинок
м. Вінниця вул. В. Конвалюха 51
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі Гуржієнко В.М.; Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вінниця вул. В. Конвалюха 51

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВЕГО: Ø32-2шт., Ø25-6шт., Ø20-1шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі: Немає.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краси (пробкові): Ø25-2шт., Ø20-2шт.

мідьові з'єднання: Ø32-1шт., Ø25-2шт., Ø20-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

на приладі "Вібро ГАЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø20-1шт.

схематичні: Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм вод.ст., t=5хв, пр=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбувати газопроводи на межі перевірки
аст ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Гучерів М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордієнко В.М. по будинку бідачків
(прізвище, ініціали) (підпис)