

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

№10

19.08

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Виденське
вул. Е. Кошованця 57

(найменування об'єкта)

«19» 08 2025 р.

Бригада у складі

Мережинко В.О., Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Е. Кошованця 57

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ф15-6м, Ф20-20м, Ф15-20м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

середній ввора Ф20-1мб, Ф15-3мб

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краса Ф20-1мб, Ф15-3мб
середній Ф20-1мб, Ф15-3мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

всіх газопроводів; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу:

краса Ф20-1мб
Ф15-3мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм В.С., Δ P=10 мм В.С., t=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів, які не відповідають вимогам

Вішисано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич О.Б.
 (прізвище, ініціали)
Михайленко В.О.
 (прізвище, ініціали)
Михайленко А.В.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфакіс по будинку Відатків
 (прізвище, ініціали) (підпис)