

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«15» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Є. Коновальця 59
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі Ліцера В.О.; Мамбійчук АВ;
Мушкетер В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вінниця вул. Є. Коновальця 59
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-1м, Ø25-8м, Ø20-5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø32-1м, Ø25-3м, Ø20-2м.

лифтові з'єднання: Ø32-1м, Ø25-3м, Ø20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

не приклад мильна емульсія
"VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові): Ø20-2м.
контролює: Ø25-1м, Ø20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. вод. ст., t=5хв, sp=10мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: факт порушення газопроводу, не можливості перевірити акт на надану

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тігоровський АС
(прізвище, ініціали)

Міценко В.І
(прізвище, ініціали)

Мамбілук АВ
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису бізнесмена
(прізвище, ініціали) (підпис)