

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця
вул. Е. Тікунса 28

« 1 » 08 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Доченко В.О., Тюрківська В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Е. Тікунса 28

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

 $\phi 50-5\text{м}$, $\phi 32-3\text{м}$, $\phi 25-10\text{м}$,
 $\phi 20-15\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи $\phi 20-4\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім $\phi 20-4\text{м}$ люфта $\phi 20-4\text{м}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Vibrodetect»;

мультиметр «Селескоп»

- ліквідація виявлених витоків газу:

 $R/I \phi 20-3\text{м}$,
 $ураєн \phi 20-1\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: не здійснено тестування
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групової ЕМ, які підлягають усуненню: посередством газової компанії зв'язати з газовою компанією та перевірити

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич
(прізвище, ініціали)
Доченко
(прізвище, ініціали)
Родісевич
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відновлено
(прізвище, ініціали) (підпис)