

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

Вид м. Вінниця
вул. Ерусалімецька 28
(найменування об'єкта)

«19» 08 2025 р.

Бригада у складі Муромець ВМ, Романюк ОФ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Ерусалімецька 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСПОВКИ ВБГО: Ø50-3м, Ø40-20м, Ø32-8м,
Ø25-30м, Ø20-5м

внутрішній газопровід (характеристики г-ду)
вироби ввдв Ø25-2м, Ø20-3м

вироби Ø25-2м, Ø20-3м
вироби Ø25-2м, Ø20-3м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (триєс років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладним методом або мильною емульсією: вироби ввдв Ø25-2м, Ø20-3м

- дії на виявлення витоків газу: вироби ввдв Ø25-2м, Ø20-3м
вироби ввдв Ø25-2м, Ø20-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: в межах норм
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у приміщенні та на горіща, де прокладені газопроводи: в межах норм
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в межах норм
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх обслуговування, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в межах норм
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: в межах норм

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіков ОФ
(прізвище, ініціали)
Мухомов ВМ
(прізвище, ініціали)
Родіков ОФ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] по будівельній картці
(прізвище, ініціали) (підпис)