



• Акт

про підєумки технїчного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВЫ О _____, обладнання
вук. Т. Богучаса 25
(найменування об'єкта)

« 19 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Керн Івануца ОВ, Ковалюк АА

(прїзвище, ініціали)

у прїсутності замовника або уновноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вук. Т. Богучаса 25
(найменування, адреса)

Проведено технїчне обслуговування, технїчне обстеження, технїчний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крїм ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповїдною технїчною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 50-15\text{м}$, $\varnothing 40-10\text{м}$, $\varnothing 32-20\text{м}$,
 $\varnothing 25-20\text{м}$, $\varnothing 20-15\text{м}$.

определені вводи $\varnothing 25-1\text{м}$ (характеристики г-ду)
 $\varnothing 20-7\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
схода $\varnothing 25-1\text{м}$, $\varnothing 20-7\text{м}$
лестя $\varnothing 25-1\text{м}$, $\varnothing 20-7\text{м}$

(запірна арматура)

знаходяться в технїчно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трїох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи.

1. Технїчне обслуговування, технїчне обстеження, технїчний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: $\varnothing 50-15\text{м}$, $\varnothing 40-10\text{м}$, $\varnothing 32-20\text{м}$,
 $\varnothing 25-20\text{м}$, $\varnothing 20-15\text{м}$.

- відвідування виявлених витоків газу: $\varnothing 20-1\text{м}$, $\varnothing 20-7\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також перевірка та на герметизацію, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Різниця тиску в газ. апаратах в 1 атм. - 5 атм.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. встановлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: встановлено

встановлено

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Роздільний
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Кудрявцев
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Кудрявцев
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Біда підпис
(прізвище, ініціали)

Біда підпис
(підпис)