



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Тв. Богуна № 75
(найменування об'єкта)

« 18 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Ришанчук О.Р., Муртіпан В.М.,
Миценко В.О., Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Тв. Богуна № 75
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою І.М в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) з питань виконання правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-86 мм; φ 32-45 мм

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))
Сталець: φ 32-210 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (приварні): φ 32-14 мм.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років. Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом з методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
прилад "Vibra GAZ"

- ліквідація виявлених витоків газу: Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм вод.ст.
Підієння РР=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієктуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Бід підпис
(прізвище, ініціали)

Бідмо виміря
(підпис)