

Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Тв. Богуна №42

(найменування об'єкта)

« 18 » 08 20 25 р.

Бригада у складі _____

*Діброва С.А.; Доченко В.О.
Матвійчук А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця
вул. Тв. Богуна №42*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ 20-20 мм; φ 25-25 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранів (крюків): φ 25-2 мм; φ 20-1 мм.

Муфтові з'єднання: φ 25-2 мм; φ 20-1 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском при застосуванні методом або мильною емульсією:

мильна емульсія та прилад «Vibrotest»

- ліквідація виявлених витоків газу:

*Кран: φ 25-1 мм; φ 20-1 мм.
Контраєлка: φ 25-2 мм; φ 20-1 мм.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності;
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено Р=500 мм. в.ст.
Підбиття Р=20 мм. в.ст. т=50в.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; протестровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВК не надамо
Рядувалом газопровода

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мурко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
 (прізвище, ініціали)
Доченко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Вір підпису віршованиса
 (прізвище, ініціали) (підпис)