



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Вул. Киселевська 50
(найменування об'єкта)

«25» 08 20 24 р.
Бригада у складі Мусилюк Вадим Валентинович

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
Вул. Киселевська 50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25-2м, Ø20-1м.

1. Вкриті в будівлю Ø20-4м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім Ø25-2м, Ø20-4м
мудота Ø25-2м, Ø20-4м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: у всіх місцях
 - всіх місць
 - ліквідація виявлених витоків газу: 1 шт Ø25-1см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вчинено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=500 мм в.ст. при 10 мм в.ст. t=5ав
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вчинено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувальне загрожує

серед яких не здійснено перевірки
не вчасно

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордішев ОВ
(прізвище, ініціали)
Муромцев ВМ
(прізвище, ініціали)
Ремесничко ОВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордішев ОВ Бурмачук Вадимів
(прізвище, ініціали) (підпис)