



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання

ВБГО м. Вінниця, вул. Волошикова 15^а
(найменування об'єкта)

« 28 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Дзюбенко А.Т., Діброва С.А., Доценко В.О.,
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Волошикова 15^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-12 м; ф 20-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крани (кульові): ф 32-1 м; ф 20-4 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): ф 32-1 м; ф 20-4 м.
Муфтові з'єднання: ф 32-1 м; ф 20-4 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія та
прилад "Vibra EPS"

- ліквідація виявлених витоків газу: контроль ф 32-1 м; ф 20-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P = 500$ мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Дробенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Ріброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.А.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відомості
(прізвище, ініціали) (підпис)