



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання

Від

буа. Т. Савороненко М.
« 29 07 » 20 25 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Родіченко В.М. Іванюк В.В.
(Курцов В.В.)
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склав цей акт у тому, що на об'єкті

буа. Т. Савороненко М.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-4м, Ø32-25м, Ø25-3м.

Ø25-2м, Ø20-12м.
(увідній газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-75м (сходові)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. Ø25-2мм, Ø20-6мм

муніцип. Ø25-2мм, Ø20-6мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладом методом або мильною емульсією;

мешканці об'єкта: *В.М. Родіченко*
підведення і направлення витоків газу: *Курцов В.В.*
кр. Ø25-1мм, Ø20-3мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також відстані та на горнища, де прокладені газопроводи; в межах норм
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змивання всіх запиірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою Г.М. які підлягають усуненню: коорядуване газодвер

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родиків ОВ
(прізвище, ініціали)
Родиків ОВ
(прізвище, ініціали)
Іванов ВК
(прізвище, ініціали)
Кернов АА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармисі по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)