



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця №10

«28» 08 20 25 р.

Бригада у складі Доченко В.О.; Матвійчук А.В.; Діброва С.А.
Горбюченко В.М.; Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Героїв Поліції №22
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-76м; ф25-2м; ф20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф25-22м; ф20-14м;
Стожки: ф20-170м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф25-2м; ф20-10м.
Муртові з'єднання: ф25-2м; ф20-10м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад КВБС ЕА5
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: ф25-1м; Конфайка: ф20-2м
Заміна обвідів: ф20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР не надано

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В. В.
 (прізвище, ініціали)

Резенко В. Д.
 (прізвище, ініціали)

Матвієв А. В.
 (прізвище, ініціали)

Дідрова С. А.
 (прізвище, ініціали)

Горбаченко В. М.
 (прізвище, ініціали)

Васильовський В. І.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Здобикенко П. Б.

(прізвище, ініціали)

