

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишневе
вул. Запорізька 9
« 11 » 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олександров Р. Г.
Безрука С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

складачей акту тому, що на об'єкті м. Вишневе
вул. Запорізька 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-8м, Ø 32-8м,
Ø 25-15м, Ø 20-10м,
окресні вводи Ø 20-5м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø 32-1м, Ø 25-1м, Ø 20-2м
мешкорі Ø 32-1м, Ø 25-1м, Ø 20-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: успішно

- ліквідація виявлених витоків газу:

введення у газу Ø 25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: Відсутність
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність газопроводу, який повинен бути на місці, де встановлено калорифер, не виконано

Випиано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Воробей ОВ
(прізвище, ініціали)
Коваленко ВЛ
(прізвище, ініціали)
Воробей СВ
(прізвище, ініціали)

ЖВ
(підпис)
ВЛ
(підпис)
СВ
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Сидоренко (прізвище, ініціали) по бригаді (підпис) Відсутній