

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«12» 08 2025 р.

### Акт

#### про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікниш  
вул. Запискив Неба 29  
(найменування об'єкта)

«12» 08 2025 р.

Бригада у складі Гордієнко Р.М. Фудеєво Ю.Г.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниш  
вул. Запискив Неба 29  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 1м; Ø 25 - 1м; Ø 20 - 3м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кр. Ø 25 - 2мб.; кр. Ø 20-2мб муровані; Ø 20-1мб муровані; з'єднаня: Ø 25 - 2мб; Ø 20 - 3мб.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
за тиском Viko GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ø 20 - 1мб; коєгайм Ø 20 - 1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки один ЗРСК не надамо

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

В.Ковальчук М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гордієнко В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дзюбенко Н.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармак по будинку відсутній  
(прізвище, ініціали) (підпис)