



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишнівець
вул. Замиславська № 64
«19» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Досенко В.О., Рудіченко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Замиславська № 64
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-2м, ф32-3м, ф25-15м.
ф20-20м, ф15-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
арм. в'язе ф40-2мм, ф25-3мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. сар ф25-3мм, ф20-2мм
с. сар ф15-3мм, ф10-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: арм. в'язе ф40-2мм, ф25-3мм

- ліквідація виявлених витоків газу: арм. ф40-2мм, кр. ф20-1
с. сар ф15-3мм, ф10-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 800 \text{ мм в.ст.}$ $KP \approx 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попорушено газопровід
авт. зв'язка на люк газової перевірки
не виконано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудченко ОФ
(прізвище, ініціали)
Родченка ВО
(прізвище, ініціали)
Рудченко ВА
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку бідачків
(прізвище, ініціали) (підпис)