

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митурівський будинок
м. Вінниця вул. Захарківів №8
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Ю.; Васильовський В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вінниця вул. Захарківів №8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 13 шт., Ø 20 - 4 шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Діаметр вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові): Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт. (мушбети): Ø 25 - 1 шт.
лінійні з'єднання: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: крапки (пробкові): Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $sr = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу. На момент перевірки акт ДБК не підано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тігіродецький АС
(прізвище, ініціали)
Александров О.Ю
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.С
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Осередко по будинку безплатно
(прізвище, ініціали) (підпис)