

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Захисників України 80
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі Дроботюк Ю.Т.; Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вінниця вул. Захисників України 80

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 1 шт., Ø25 - 3 шт., Ø20 - 2 шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Окремі (крюкові): Ø25 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.

Лифтові з'єднання: Ø32 - 1 шт., Ø25 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років. Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском при газовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

на планшетах "Ірма GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: контрройми: Ø32 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.

Окремі (крюкові): Ø20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

$P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу.

На момент перевірки акт ДВН не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Гідородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дібрівка І.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Борисенко по Бердичеву Бірюк

(прізвище, ініціали)

(підпис)