

ЗАТВЕРДЖЕНО
19.08.25
[Signature]

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ватислав
вул. Кел'вська 29 черв. 12
14.08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров О.О., Веселовський В.В.
Джоданко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Кел'вська 29 черв. 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø125-40м, Ø40-24м,

Ø40-190м (своєм)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран Ø40-7м
муніцип. Ø40-7м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всередині будівлі, на вулиці;
 - ліквідація виявлених витоків газу: к/г Ø40-4м, муніцип. Ø40-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в.ст. а рз (0 мм в.ст) t=5х6

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прояснюється

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всі можливі перевірки світ
двк не перевіряв

Випишено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Гордєєв О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Наваскєєв О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Весєлєвєнєв В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дробєнєв О.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпис Біг підпис
(прізвище, ініціали) (підпис)