



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

АКТ

про підsumки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Києва вул. Київська 29 корпус 15
(найменування об'єкта)
« 18 » 08 2025 р.

Бригада у складі Кудриченко О.В. Коваленко А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Київська 29 корпус 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ150-50м, φ40-50м

φ40-220м (слюс)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

урам φ40-8мм
муфта φ40-8мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр. φ40-2мм, муфта φ40-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; *в асфальтові*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; *всіма мастилом*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=800 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *інструкція*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: *всі можливі перевірені*
але дві не усунені

Вписано попередження:

Майстер ВБІ О

Члени бригади

Рудісвіт
(прізвище, ініціали)
Миргородов
(прізвище, ініціали)
Миргородов
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *без підпису* *відсутньо*
(прізвище, ініціали) (підпис)