



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця, вул. Київська №9 корпус 3
(найменування об'єкта)

« 13 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Діброва С. А., Доценко В. О., Матвійчук І. В.
Мукленчук О. В., Калюх А. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Київська №9 корпус 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф156-35м; ф40-32м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєчки: ф40-150мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кратен: ф40-6мм; Муртов: з'єднання: ф40-6мм.

(занірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад "ГІДРАСАЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: ф40-2мм.
Мурта: ф40-6мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P=500$ мм. вод.ст.
Поділено тиску $\Delta P=20$ мм. вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпеструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Варбування газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Рігорова С.А.

(прізвище, ініціали)

Розенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук В.

(прізвище, ініціали)

Мухометов О.В.

(прізвище, ініціали)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Григор'єв А.Р.

(прізвище, ініціали)

