



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Вул Київська 29 мкр 8
«14» 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Діброва СК, Делітрівська МД
Доченко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
Вул. Київська 29 мкр 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) та наявного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається)

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-20м, Ø50-32м, Ø40-35м

Ø40-190м (сховано)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

арм Ø40-7мм
шурпа Ø40-7мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Кригад. Діброва СК!
Доченко ВО
 - ліквідація виявлених витоків газу: К/2 Ø40-3мм
шурпа Ø40-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в ст, Δ P=0,1 МПа, T=20°C
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромисирь не вдалося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБІ О

Члени бригади

Рудісень О.І.

(прізвище, ініціали)

Діброва Є.А.

(прізвище, ініціали)

Радівак М.В.

(прізвище, ініціали)

Домашко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Б.І.Д.

(прізвище, ініціали)

підпис

Відповідальний

(підпис)