



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
Київська 29 корп. 9

«14» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексеев О.О., Веселовський В.І.,
Джоденко Ю.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Київська 29 корп. 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВБГО та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76-55a, Ø 40-32a,

Ø 40-165a (слюди) (увідний газопровід (характеристики г-ду))

устан Ø 40-6мм
муфта Ø 40-6мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладним методом або мильною емульсією: всередині, в об'єкті
 - ліквідація виявлених витоків газу: К12 Ø 40-4мм,
сервіс Ø 40-1мм, муфта Ø 40-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: Відсутності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Відсутності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Відсутності
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм.в.ст., P=10 мм.в.ст., T=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Відсутності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІЗМ, які підлягають усуненню: Відсутності

Вписано попередження:

Майстер ВБІ О

Члени бригади

Родісєв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.О.
(прізвище, ініціали)

Васєлев О.О.
(прізвище, ініціали)

Дубовик О.Г.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відсутності Відсутності

(прізвище, ініціали)

(підпис)