

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. Ч. [signature]
«29» 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. *Вінниця*
вул. Грушевського 38
(найменування об'єкта)

«29» 07 2025 р.

Бригада у складі *Димченко О.І., Ліщенко В.О.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уновноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

свідала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*

вул. Грушевського 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта, спрямованого на безпечне користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 50-13м; φ 40-14м; φ 20-16м*

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25-1м; φ 20-1; φ 20-2 морозильні шафи з'єднані φ 25-1м; φ 20-3м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія за приладом Vibro GAS*
 - виявлення виявлених витоків газу: *корозійно φ 20-1м; φ 25-1м; φ 25-1м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у приміщенні та на території, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запіраних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря, перевірено $P = 500 \text{ мм. вод ст}$
подіє $P < 20 \text{ мм. вод ст за } 5 \times 5$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газозахисними приладами та апаратами. прієднується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування: групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки АЗС ДРК не подано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Володимир МВ.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Фомічев Д.І.
(прізвище, ініціали)

Вихован В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Савченко Бригада Бірюків
(прізвище, ініціали) (підпис)