



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таврис, вул. В. Червоного, 28

(найменування об'єкта)

« 1 » 09 20 25 р.

Бригада у складі спосарі: Жисирі ІВ Матвієнко АВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таврис, вул. В. Червоного, 28

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й ф 50-2,8м ф 40-70,4, ф 32-83м ф 25-43м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-10м ф 32-5,8м ф 25-13,3м ф 20-7,7м край ф 50-1шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 32-7шт. ф 25-1шт. ф 20-6шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; край - 1шт. к/г - 3шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передбачено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм вод. ст. Задання тиску 5мм вод ст за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Необудувати 2-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

Масри Х.В.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко Н.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Влас
(підпис)

Масри
(підпис)

Матвієнко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Механік багатоквартирного будинку від підпису відмовився.