



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

09 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсми, вул. Соборна, 12

(найменування об'єкта)

« 23 » 09 2025 р.

Бригада у складі спосарі: Шмирін І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) голова ЖБК Мирні Мухомова А.А.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсми, вул. Соборна, 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 76-33.5м, ф 32-6м засув ф 80-1шт
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф 32-18.5м ф 25-0.4м ф 20-5м кран ф 32-6шт ф 25-1шт
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 25-20-112м кран ф 20-4шт
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран-3шт. к/г-2шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передірено тиском повітря Р=500 мм. вод ст.

Надіння тиску 5 мм. вод ст. за 5х8.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Зреінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зааробудати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошенко А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Андрій Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юркова А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис).

