



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

20 09 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Талісман, вул. Соборна 14^а

(найменування об'єкта)

« 25 » 09 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі: Шмерін В.В. Рокель В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) голова НБК Мир Юрков А.А.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Талісман, вул. Соборна 14^а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 80-0,6 м. ф 76-13,8 м. ф 50-40 м. ф 40-11,1 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-5,5 м. ф 25-3 м. в під.: ф 40-3,8 м. ф 32-16 м. ф 25-39,4 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20-0,7 м. засудка ф 80-1 м.т. край ф 40-1 м.т. ф 32-1 м.т. ф 25-13 м.т.
ф 20-196 м. (стопки) (система газопостачання квартир (додати список)) ф 20-70 м.т.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/г- 3 м.т. край- 2 м.т.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Надлишка тиску відсутні.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загарабудати 2-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисерін Я.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Доніч В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юркова А.А.
(прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис).