



2025р.

АКТ**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**ВБГО багатоквартирний житловий будинок«01» 09 2025р. (найменування об'єкта)Бригада у складі слюсар - Сокаловик Б.А.
слюсар - Веровецький ЧО.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жмеринка, вул. Чвасес
Срощка, 100
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-7м; ф 40-28.м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 25-9м; ф 25-89м-стале; ф 32-12м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 50-1(кур.) кр 3 ф 50-1(м); кр. ф 25-9(пр) ф 32-1(кур.), кр. ф 20-40(кур.)-6
мультисек. 50сек. (система газопостачання квартир (додати список) квартирах.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "ГІВРОБАС"
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено.

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено під робочим тиском $P = 500 \text{ мм вод.ст.}$
Підвищено тиску в результаті.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порушення газопроводу.
На момент перевірки акт ДВК не маємо.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Жульбаба А. І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Соколовек С. А.
(прізвище, ініціали)

Вердовецький Ю. М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Миколайчук Юрій Вікторович
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).