

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батотоквартирний житловий будинок

« 15 » 09 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар Олейник В.В.  
слюсар - Пурсаєв В.У  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерська, вул. Іванес  
Фрашка, 88.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Н/т Ду 50-95 мм.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-17 мм; стале ф20-67 мм.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
103 ф50-мм; крає Ду 50-100 (куп.) Ду 20-8 (куп.), крає в кв. ф20-8 (куп.)  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Варт-5-03 м<sup>4</sup>
- ліквідація виявлених витоків газу; рубоваму з'єднання ф15-мм
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;



- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском Р=500мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На місцях перевірки акт ДВК не складено  
фактування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мухомова А.У.  
(прізвище, ініціали)

Олександр ВВ  
(прізвище, ініціали)

Гураль О.С.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Маседа  
(підпис)

ВВ  
(підпис)

О.С.  
(підпис)

(підпис)

Маседа ВВ Гураль О.С.  
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).