



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балтотоквартирний житловий будинок

« 12 » 09 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Соколовський В.М.
слюсар - Веровський Ю.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль, вул. Гоголя
Драгана, 9а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: н/м ф 32-76м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

перевірковий ввід ф 20-15м; ф 15-14м;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
ф 32-1м; кр. ф 32-2(курков); ср. ф 20-6(курков); ф 15-7(кур.)
(система газопостачання квартири (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Діагностика",
м. Тернопіль
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском $P=500 \text{ мм. в.ст.}$, парів тиску втретє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не маємо акт перевірки акт ДВК не надано.

Порушення газопроводу.
Надано акт зафіксував даною порушення до
11.10.2025р. В разі не надання акту ДВК, відповідна
сума штрафів буде прийнята.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурибада Н.У.
 (прізвище, ініціали)

Сколовек Б.Н.
 (прізвище, ініціали)

Вердовський Ю.В.
 (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис).

