



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

« 10 » 09 2025р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Сергій В.В; слюсар - Турень О.У
слюсар - Соколов Б.А; слюсар - Веровейський Ю.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жмеринка, вул. Будівельників, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: н/т, ф 50-100м; стояк ф 25-448м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

н/т ф. 50-8м; ф 32-24м; ф 25-28м; кер. ввдм ф 15-24м; ф 20-8м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф 50-4(проб.) ф 50-1(кр.), 143 ф 32-1м; засувка ф 32-1м; ф 25-15(проб.) ф 25-4(кр.) ф 32-1(кр.) ф 20-15(кр.) ф 15-5(проб.)

система газопостачання квартир (додати список) кр. в. в. ф 15-5(проб.)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Вібро GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: по крану ф 50-1м; по крану ф 32-1м; по крану ф 15-5м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векончено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено на робочому тиском 500 дс Па
Паріи 20 дс Па де 5 ат.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарування газопроводу.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жуковська Л. У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В. В.
(прізвище, ініціали)

Григор О. У.
(прізвище, ініціали)

Соколов С. А.
(прізвище, ініціали)

Веробецький Ю. М.
(прізвище, ініціали)

Мешковий будинок - від помічника бригади
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).