



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

« 03 » 09 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Овчарук В.В., слюсар - Турченко О.У.,
слюсар - Соколовський В.А., слюсар - Веровський Ю.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир, вул. Житівська, 1а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 45-216.м; 1х3 ф 45-1.м, ф 32-5,0.м, ф 25-56,0.м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-12,0.м; ф 25-42.м, стале ф 25-221.м.

кресло ф 32-2.м(кр.); ф 25-19.м(кр.); ф 25-4.м(кр.)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "ТВТО БН5"
- ліквідація виявлених витоків газу; по креслу ф 32, по креслу ф 25.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено на тиском $P=500 \text{ мм. в.ст.}$
Надійшло не має.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: факт порушення газопроводу
на місці перевірки акт був складено.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Жуковська Н. І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В. В.
(прізвище, ініціали)

Гурман О. І.
(прізвище, ініціали)

Скоковенко Б. А.
(прізвище, ініціали)

Вердовський Ю. М.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).