



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопогодження

ВБГО Балатоквартірний житловий будинок

«24» 09 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі мюсер-Алейський В.В; мюсер-Турман О.І;
мюсер-Соколов Б.А; мюсер-Верховський Ю.М
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Песерівська вул. Жетівська, 24.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопогодження (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-4,0м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-12м, ф 20-12м-стак

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 25-8(крюк), ф 20-2(крюк) крани в квартирах ф 20-49(крюк)

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Вартс - 5-03-М»

- ліквідація виявлених витоків газу; по крану ф 20.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено на робочому тиску $P > 500 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; замінено кран ф 20 мм
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фаскування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Червоноска А.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ситник В.В.
(прізвище, ініціали)

Гурень О.У.
(прізвище, ініціали)

Сокальчик О.А.
(прізвище, ініціали)

Вердовецький Ю.М.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Кротове Т.П.
(прізвище, ініціали)

24.09.2025
(підпис).

