



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«25» 09 2025р.

Бригада у складі слюсар - Демиденко В.В.; слюсар - Турчанко О.Ч.; слюсар - Соколовський В.А.; слюсар - Веровський Ю.С.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерська, вул. Чкаловська 26.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: к/т ф 32-1,5 м; ф 20-10 м; ф 25-13 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф 20-10,0 м; ф 20-стале - 100,8 м; 1 ф 3 ф 50 - 5 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кріплення ф 25-1 (продов.) ф 20-4 (кріпов.) ф 25-1 (кріпов.) ф 20-43 (кріпов.)  
ф 32-1 (кріповий) (система газопостачання квартир (дати список))  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Варта-5-0311»
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;



- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено п/з робочим тиском Р2500мм вг. стояк.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: факсування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мухомов А.Ч  
(прізвище, ініціали)

Олейник В.В  
(прізвище, ініціали)

Соколов Б.Н  
(прізвище, ініціали)

Веровечко Ю.М  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Грибач О.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

