

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«26» 08 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Возятин, вул. Олександра Павлика 1059
Житловий будинок
(найменування об'єкта)

«26» 08 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,
майстер ПТО Червоний А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Шова ОСББ

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Олександрів
Павлик, буд. №1059 в м. Возятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50 - 1,5 м. н.; φ40 - 63,5; φ25 - 60 м. н.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20 - 48 м. н.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ20 - 39 м. н.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20 - 5 м. н.; φ15 - 5 м. н. (венті)
по різьбових з'єднаннях

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виправлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням тиском робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виправлено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Дойченко Л.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис).