



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів

« 29 » 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М., с.п. Іванов В.В.
с.п. Марущак С.М.; Скрибченко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів
вул. Зор. Перемогі 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø40-20м; Ø50-20м
Ø25-10м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-20м (ввод)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Ø40-1шт (шар); Ø20-6шт (кв.)

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим методом Vibro GAS, мильною емульсією
 - ліквідація виявлених витоків газу: крани: Ø40-1шт (шар)
Ø20-6шт (кв.)
Мурфтове з'єднання Ø40-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
Наділено $\Delta p = 20 \text{ мм. вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зокрасити з-д

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гвалев ВВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ігнатушко ВМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Марущак СМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку від підпису відпови...
(прізвище, ініціали) (підпис)

Будинку від підпису відпови...