



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Музевське

«05» 09 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Бондар Юлія сл. Іванов В.В.
Якубенко Вал, Марущак Сел, Мухомин Ю!
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

вер. Свободи 4

склала цей акт у тому, що на об'єкті

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д ф50-1м; ф63-30м; ф40-50м
ф25-20; ф20-10 ф32-16 (128м)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Г-д (ск. квіт) ф20-36м
Стожки ф20-204м Рухливе сітка - 18 мет
17 (стожоків) (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) перекр. - 68 мет
Крани: ф50-1мет (вх.); ф32-2мет (шар.)
ф25-5мет; ф20-9мет; ф20-90мет (кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: ф32-2мет (шар)
ф25-5мет (шар) ф20-9мет (шар)

Мурфтові з'єднання ф50-1мет; ф32-2мет ф25-5мет
ф20-9мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $\Delta p = 500$ мм вод. ст
Тадікме $\Delta p = 20$ мм - вод. ст

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зокрасити 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Яков ВВ
(прізвище, ініціали)

Якубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

Марушак СМ
(прізвище, ініціали)

Мирошник ЮІ

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису

Відновимися

Ст. майстер

Колесник В.С.

(підпис)