



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів

(найменування об'єкта)

«20» 08 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; с.р. Іванов В.В.
Івченко В.М.; Марущак С.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Відродження 84
м. Турів
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д Ф40 - 3 чм;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф20 - 12 см (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ф40 - 1 см (кар); Ф40 - 1 см (пр)
Ф20 - 12 см (кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладовим методом Vibro GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; Крани Ф40 - 2 см; Ф20 - 3 см
Мертве з'єднання: Ф40 - 2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено і очищено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$
Тривання $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: жодних - 2-9.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Новиков В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Зверенко В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Маруцак С.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного

будинку від підпису відповідає.
(прізвище, ініціали) (підпис)