



«08»

09

2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Прорське, вул. Родинка, буд. 96
(мешканець Бурчик)

(найменування об'єкта)

«08» 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

шампегр ВМД - Чавченко І.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті но вул. Міжнародна, буд. 96,
в с. Прорське.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-33 см; Ø20-10 см. н.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-більш

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø32-1 см; Ø20-фланець;
Ø20-дір

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Інструктаж з аборигенами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *Женячук, перевірки відсутні*

Віписано попередження:



Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Женячук
(підпись)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Черепанов
(підпись)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпись)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Женячук Бушич від тимчасу виконавческої*
(прізвище, ініціали) *Женячук* (підпись).