



« 03 » 09 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Тришороди, вул. Шевченка, буд. 23
м. Київ
(найменування об'єкта)

« 03 » 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,
маневр В.В. Кравченко І.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Шевченка, буд. 23,
м. Київ
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 20-50 мм.п., ф 20-38 мм.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф 20-8 мм.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
ф 20-8 мм.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи:
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах:
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання:
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає акту перевірки ВДЖК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО: Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)
Члени бригади: Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)
Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)
Ярмолів В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Боринська АД
(прізвище, ініціали)

(підпис).