



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Зарваси
Збіжж. Барського шосе 20

«14» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Міхєєвко ВО, Юрєвсько ВМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Зарваси
Збіжж. Барського шосе 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ар. ф 65-61м; ф 50-15м; ф 40-35м; ф 30-31м
ф 25-8м

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ф 30-17мт; кр ф 25-1мт шорсткі
шорсткі зедюкт; ф 50-1мт; ф 25-1мт; ф 20-17мт;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад Viko GHS

- ліквідація виявлених витоків газу: контроль ф 20-8мт; ф 50-1мт;
шорсткі ф 25-1мт; ф 20-1мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

перевірено під робочим тиском (тиском)

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на час перевірки акт ДРВ не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коваленко М.В. (прізвище, ініціали)
Мельников О. (прізвище, ініціали)
Родченко В.А. (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський М.В. (прізвище, ініціали)

(підпис)