

117
"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

№15
с. Зарванець вул. Зорічна №1
(найменування об'єкта)

« 20 » 08 20 25 р.

Бригада у складі

Куреров А.В.; Кетюк А.А.;
Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Зарванець
вул. Зорічна №1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-43 мм; ф 20-М.м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф 20-7 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 20-1 мм; Купові: ф 20-3 мм.
Муртові з'єднання: ф 20-4 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "VibroSVB"

- ліквідація виявлених витоків газу: Мурта: ф 20-3 мм.
Купові: ф 20-3 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень биметам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горіша, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм. в.в.ст.
Падіння др=20 мм в.в.ст. т-50в.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню. Розроблення газопровода

На момент перевірки акт ДВР не маємо

Винесено попередження.

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Кудеров А.А.

(прізвище, ініціали)

Мухоман В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармиско по будинку відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)