



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання
ВБГО с. Зарваниця
вул Зарваниця 8
(найменування об'єкта)

« 19 » 28 20 19 р.

Бригада у складі Гванди В.К. Криворіз М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Зарваниця
вул Зарваниця 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-39м, Ø40-31м, Ø32-12м
Ø25-35м, Ø20-11м
Ø25-60м (сходові)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

існуючі Ø32-3м, Ø25-1м, Ø20-1м
вироблені Ø52-3м, Ø25-1м, Ø20-1м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (чотирьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів
- ліквідація виявлених витоків газу: всіх газопроводів

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст. ΔP=10 мм в.ст. t=526
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів, які будуть перевірені

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)
Ваніш В.К.
(прізвище, ініціали)
Кернєв А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Старший по будівництву Вікторій
(прізвище, ініціали) (підпис)