



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Мадяки

« 22 » 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Бондар Ю.м.; сл. Іванов В.В.
Марущак С.М.; Скубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вс. Заворська, 28
с. Мадяки
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д Ф32 - Ю.м.; Ф25 - 15

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф20 - Ю.м. (введення до будівлі)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани Ф20 - 1 метр (кар); Ф25 - 1 метр (кар)
Ф20 - 1 метр (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим методом Vibro GAS; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крани Ф20 - 1 метр; Ф25 - 1 метр
Медфторове з'єднання; Ф20 - 1 метр; Ф25 - 1 метр

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм. вод. ст}$
газів тиском $\Delta p = 20 \text{ мм. вод. ст}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Зокрасити з-д

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Іванов В.В.

(прізвище, ініціали)

Марущак С.М.

(прізвище, ініціали)

Якубенко В.М.

(прізвище, ініціали)

Келесник В.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відповісав