

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



«10» АКТ 09 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Солищів, вул. Тімоцьківська, буд. 3
(мешканців будинку)

(найменування об'єкта)

«10» 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

майстер ттв - Чравченко І.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Тімоцьківська, буд. 3
внесок керуючої

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 25 - 95 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 15 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 15 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20 - 2 м.п.; Ø 32 - 1 м.п.; Ø 20 - 2 м.п.
виток на фазовому з'єднанні

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність акт перевірки ДЗК.

(підпис).

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).
вдмовився