

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 05 АКТІВ 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«23» 05 2025 р.

Бригада у складі Гузь Р.І., Фомінін С.П., Макров О.О., Шведов О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бух. вул. Б. Хмельницького, 41

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 33 м, Ø20 - 14 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г.у (визн.) Ø20 - 10 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

с.г.к. (кум.) Ø20 - 4 м, Ø15 - 1 м, + 2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; високало.

- ліквідація виявлених витоків газу; к.к. Ø32 - 2 м, мурма Ø32 - 1 м, внутрішньобуд. - 7 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; висоюано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено Р=500 мм. вод. ст. $\Delta P=0$.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-9 погребу в грабубини, замкнений 2-9 (ав. ч),
визначити акти, ДВК.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Мисолаз Н.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гузь Р.І.

(прізвище, ініціали)

Фіренченко

(прізвище, ініціали)

Макарьов С.О.

(прізвище, ініціали)

Фіренченко

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вз мунисі встановили с.

(прізвище, ініціали)

(підпис)