

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Е. Коновалова №4

(найменування об'єкта)

«22» 08 2025 р.

Бригада у складі

Діброва С.А.; Матвійчук А.В.;
Фоченко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Е. Коновалова №4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40-53 мм; ф 25-11 мм; ф 20-40 мм.

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кузови): ф 20-2 мм; Пробкові: ф 20-3 мм; ф 25-1 мм;
Муртові: редналення: ф 20-5 мм; ф 25-1 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: ф 20-2 мм;
Контргайка: ф 20-1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено Р=500 мм. в.ст.
Падіння др=80 мм. в.ст. до 5 ат.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування Групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода
На момент перевірки акт ДВР
не надано

Викладено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Дідрова С.А.
 (прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
 (прізвище, ініціали)
Доученко В.О.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Саргсєєв по будинку відгуків
 (прізвище, ініціали) (підпис)