

44

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
19.08.2015 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вімаєш
в.а. Е. Кошовсавця 68 (63)
(найменування об'єкта)

«19» 08 2015 р.

Бригада у складі Свистун В.А., Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

в.а. Е. Кошовсавця 68
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32-1м, Ф20-18а

адреси: в.а. Е. Кошовсавця 68
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

урали Ф20-1м, Ф20-1м (маш)
середня Ф20-2м, Ф20-1м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад. В.С. 100000.

- ліквідація виявлених витоків газу: урали Ф20-1м, Ф20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвалів та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; кількість робіт не ліцензується
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж абонентів

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІМ, які підлягають усуненню: координувати газопровід, акт згідно з вимогами перевірки не надано.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісєв ОФ
(прізвище, ініціали)
Валієв ВМ
(прізвище, ініціали)
Курбанов МВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіришєв ОВ Бурману Відатнієв
(прізвище, ініціали) (підпис)